

Mata - Fontanário da EM586-4 (nº 150)	Localidade: Sobral Pichorro
Data da Colheita: 2024-11-13	Data da Análise: 2024-11-13

Parâmetros

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência	Conformidade
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	1	U.F.C./100 ml	0	Não Conforme
Coliformes totais (ISO 9308-1)	>100	U.F.C./100 ml	0	
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	2	U.F.C./100 ml	0	
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	N.D.	U.F.C./100 ml	0	
Microorganismos viáveis - 22°C (ISO 6222)	96	U.F.C./ ml	100	
Microorganismos viáveis - 37°C (ISO 6222)	58	U.F.C./ ml	20	
pH (ISO 10523)	6,9	Escala de Sorensen	≥ 6,5 e ≤ 9,5	
Condutividade eléctrica (NP EN 27888)	133,8	µS/ cm a 20° C	2500	

Nota: N.D. - Não Detetado;

Observações

De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

Histórico

