

Fornos de Algodres - Fonte da Cal ( nº 28)

Localidade: Fornos de Algodres

Data da Colheita: 2022-05-02

Data da Análise: 2022-05-02

### Parâmetros

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência	Conformidade
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	1	U.F.C./100 ml	0	Não Conforme
Coliformes totais (ISO 9308-1)	39	U.F.C./100 ml	0	
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	2	U.F.C./100 ml	0	
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	6	U.F.C./100 ml	0	
Microrganismos viáveis - 22°C (ISO 6222)	42	U.F.C./ ml	100	
Microrganismos viáveis - 37°C (ISO 6222)	20	U.F.C./ ml	20	
pH (ISO 10523)	5,5	Escala de Sorensen	≥ 6,5 e ≤ 9,5	
Conductividade eléctrica (NP EN 27888)	216,0	µS/cm a 20° C	2500	

**Nota:** N.D. - Não Detetado;

### Observações

De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

### Histórico

