



**BOLETIM DE ANÁLISES**  
Plano Estratégico de Monitorização da Qualidade da Água dos Fontanários Públicos do  
Município de Fornos de Algodres



Algodres - Fonte Mina (nº 18)

Localidade: Algodres

Data da Colheita: 2019-11-04

Data da Análise: 2019-11-04

**Parâmetros**

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência	Conformidade
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	N.D.	U.F.C./100 ml	0	Não Conforme
Coliformes totais (ISO 9308-1)	85	U.F.C./100 ml	0	
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	3	U.F.C./100 ml	0	
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	N.D.	U.F.C./100 ml	0	
Microrganismos viáveis - 22°C (ISO 6222)	N.D.	U.F.C./ ml	100	
Microrganismos viáveis - 37°C (ISO 6222)	N.D.	U.F.C./ ml	20	
pH (ISO 10523)	6,6	Escala de Sorensen	≥ 6,5 e ≤ 9,5	
Conductividade eléctrica (NP EN 27888)	143,8	µS/cm a 20° C	2500	

**Nota:** N.D. - Não Detetado;

**Observações**

De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

**Histórico**

● 2018-09-05 ● 2018-11-06 ● 2019-01-08 ● 2019-03-04 ● 2019-05-06 ● 2019-07-01 ● 2019-09-02 ● 2019-11-04