BOLETIM DE ANÁLISES

Plano Estratégico de Monitorização da Qualidade da Água dos Fontanários Públicos do Municipio de Fornos de Algodres

Algodres - Fonte Mina (nº 18)	Localidade: Algodres
Data da Colheita: 2020-11-02	Data da Análise: 2020-11-02

Parâmetros

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência	Conformidade
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	N.D.	U.F.C./100 ml	0	Não Conforme
Coliformes totais (ISO 9308-1)	98	U.F.C./100 ml	0	
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	4	U.F.C./100 ml	0	
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	N.D.	U.F.C./100 ml	0	
Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222)	58	U.F.C./ ml	100	
Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222)	36	U.F.C./ ml	20	
pH (ISO 10523)	5,4	Escala de Sorensen	≥ 6,5 e ≤ 9,5	
Conductividade eléctrica (NP EN 27888)	180,3	µS/cm a 20º C	2500	

Nota: N.D. - Não Detetado;

Observações

De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

Histórico

2018-09-05 · 2018-11-06 · 2019-01-08 · 2019-03-04 · 2019-05-06 · 2019-07-01 · 2019-09-02 · 2019-11-04 · 2020-01-06 · 2020-03-02 · 2020-05-04 · 2020-07-06 · 2020-09-07 · 2020-11-02