



BOLETIM DE ANÁLISES
Plano Estratégico de Monitorização da Qualidade da Água dos Fontanários Públicos do
Município de Fornos de Algodres



Figueiró da Granja - Fonte da Rua do Chafariz (nº 32)

Localidade: Figueiró da Granja

Data da Colheita: 2019-05-06

Data da Análise: 2019-05-06

Parâmetros

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência	Conformidade
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	N.D.	U.F.C./100 ml	0	Não Conforme
Coliformes totais (ISO 9308-1)	8	U.F.C./100 ml	0	
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	1	U.F.C./100 ml	0	
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	0	U.F.C./100 ml	0	
Microrganismos viáveis - 22°C (ISO 6222)	10	U.F.C./ ml	100	
Microrganismos viáveis - 37°C (ISO 6222)	2	U.F.C./ ml	20	
pH (ISO 10523)	5,0	Escala de Sorensen	≥ 6,5 e ≤ 9,5	
Conductividade eléctrica (NP EN 27888)	112,3	µS/cm a 20° C	2500	

Nota: N.D. - Não Detetado;

Observações

De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

Histórico

● 2018-09-05 ● 2018-11-06 ● 2019-01-08 ● 2019-03-07 ● 2019-05-06 ● 2019-07-01