

Ramirão - Fonte da Rua Principal (nº 22)

Localidade: Ramirão

Data da Colheita: 2025-03-12

Data da Análise: 2025-03-12

Parâmetros

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência	Conformidade
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	9	U.F.C./100 ml	0	Não Conforme
Coliformes totais (ISO 9308-1)	> 100	U.F.C./100 ml	0	
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	21	U.F.C./100 ml	0	
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	N.D.	U.F.C./100 ml	0	
Microrganismos viáveis - 22°C (ISO 6222)	36	U.F.C./ ml	100	
Microrganismos viáveis - 37°C (ISO 6222)	20	U.F.C./ ml	20	
pH (ISO 10523)	6,2	Escala de Sorenson	≥ 6,5 e ≤ 9,5	
Conductividade eléctrica (NP EN 27888)	192,7	µS/cm a 20º C	2500	

Nota: N.D. - Não Detetado;

Observações

De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

Histórico

