

1.Identificação do Cliente

Cliente: Município de Fornos de Algodres
Morada: Estrada Nacional 16, Apartado 15
Localidade: Fornos de Algodres
Boletim nº: 816

NIF: 505592959
Código Postal: 6370-999
Orçamento nº: 380

2.Identificação da Localidade do Fontanário

Junta de Freguesia: União das Freguesias de Sobral Pichorro e Fuinhas
Morada: Rua Prof. Emília Figueiredo, n.º 57 6370-382 Sobral Pichorro
Localidade: Sobral Pichorro
Fontanário: Sobral Pichorro - Fontanário Santo Cristo (nº 56)

3.Dados da Amostra

Tipo de Amostra: Água
Responsável pela colheita: Responsável do Laboratório
Data da Colheita: 2024-09-06
Data da Receção: 2024-09-06
Data do Início da Análise: 2024-09-06

Local da Colheita: Sobral Pichorro - Fontanário Santo Cristo (nº 56)
Hora da Colheita:
Hora da Receção: 16:00
Data do Fim da Análise: 2024-09-13

4.Resultados

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência *
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	2	U.F.C./100 ml	0
Coliformes totais (ISO 9308-1)	64	U.F.C./100 ml	0
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	3	U.F.C./100 ml	0
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	N.D.	U.F.C./100 ml	0
Microrganismos viáveis - 22°C (ISO 6222)	> 100	U.F.C./ ml	100
Microrganismos viáveis - 37°C (ISO 6222)	41	U.F.C./ ml	20
pH (ISO 10523)	6,9	Escala de Sorensen	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conductividade eléctrica (NP EN 27888)	144,5	µS/ cm a 20° C	2500

* Segundo o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro | **Nota:** N.D. - Não Detetado;

5. Observações

De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

6. O Responsável do Laboratório

Data
2024-09-13

Responsável do Laboratório


Técnico do Laboratório
