POLI TÉCNICO GUARDA	**BOLETIM DE ANÁLISES** (ao abrigo do protocolo entre a Câmara Municipal de Fornos de Algodres e o LABMIA)	MODELO PS.104.03

1.Identificação do Cliente

Cliente: Município de Fornos de Algodres **NIF:** 505592959

Morada: Estrada Nacional 16, Apartado 15

Localidade: Fornos de Algodres **Código Postal:** 6370-999

Boletim nº: 653 **Orçamento nº:** 267

2.Identificação da Localidade do Fontanário

Junta de Freguesia: União das Freguesias de Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão

Morada: Rua da Igreja, n.º 23 6370-332 Juncais

Localidade: Vila Ruiva

Fontanário: Vila Ruiva - Fonte de Santo António (nº 64)

3.Dados da Amostra

Tipo de Amostra: Água **Local da Colheita:** Vila Ruiva - Fonte de Santo António (nº 64)

Responsável pela colheita: Responsável do Laboratório

Data da Colheita: 2025-12-09 **Hora da Colheita:**

Data da Receção: 2025-12-09 **Hora da Receção:** 13:30

Data do Início da Análise: 2025-12-09 **Data do Fim da Análise:** 2025-12-19

4.Resultados

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência *
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	2	U.F.C./100 ml	0
Coliformes totais (ISO 9308-1)	> 100	U.F.C./100 ml	0
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	4	U.F.C./100 ml	0
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	2	U.F.C./100 ml	0
Microrganismos viáveis - 22ºC (ISO 6222)	58	U.F.C./ ml	100
Microrganismos viáveis - 37ºC (ISO 6222)	22	U.F.C./ ml	20
pH (ISO 10523)	6,8	Escala de Sorensen	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conductividade eléctrica (NP EN 27888)	376	µS/cm a 20º C	2500

***** Segundo o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro | **Nota:** N.D. - Não Detetado;

5. Observações

De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

6. O Responsável do Laboratório

Data	Responsável do Laboratório	Técnico do Laboratório
2025-12-19