

## 1. Identificação do Cliente

**Cliente:** Município de Fornos de Algadres **NIF:** 505592959

**Morada:** Estrada Nacional 16, Apartado 15

**Localidade:** Fornos de Algadres

**Código Postal:** 6370-999

**Boletim nº:** 59

**Orçamento nº:** 23

## 2. Identificação da Localidade do Fontanário

**Junta de Freguesia:** União das Freguesias de Cortiço e Vila Chã

**Morada:** Rua do Caminho Largo, n.º 1 6370-031 Cortiço

**Localidade:** Cortiço

**Fontanário:** Cortiço - Fonte do Jogo (nº 52)

## 3. Dados da Amostra

**Tipo de Amostra:** Água

**Local da Colheita:** Cortiço - Fonte do Jogo (nº 52)

**Responsável pela colheita:** Responsável do Laboratório

**Data da Colheita:** 2026-01-26

**Hora da Colheita:**

**Data da Receção:** 2026-01-26

**Hora da Receção:** 13:30

**Data do Início da Análise:** 2026-01-26

**Data do Fim da Análise:** 2026-02-02

## 4. Resultados

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência *
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	8	U.F.C./100 ml	0
Coliformes totais (ISO 9308-1)	66	U.F.C./100 ml	0
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	60	U.F.C./100 ml	0
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	5	U.F.C./100 ml	0
Microrganismos viáveis - 22°C (ISO 6222)	49	U.F.C./ ml	100
Microrganismos viáveis - 37°C (ISO 6222)	36	U.F.C./ ml	20
pH (ISO 10523)	6,3	Escala de Sorense	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conductividade eléctrica (NP EN 27888)	79,8	µS/ cm a 20°C	2500

\* Segundo o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro | **Nota:** N.D. - Não Detetado;

## 5. Observações

De acordo com os resultados obtidos, a água não se encontra em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

## 6. O Responsável do Laboratório

Data

Responsável do Laboratório

Técnico do Laboratório

2026-02-02

