

1. Identificação do Cliente

Cliente: Município de Fornos de Algadres **NIF:** 505592959
Morada: Estrada Nacional 16, Apartado 15
Localidade: Fornos de Algadres **Código Postal:** 6370-999
Boletim nº: 208 **Orçamento nº:** 79

2. Identificação da Localidade do Fontanário

Junta de Freguesia: Casal Vasco
Morada: Largo do Rossio 6370-021 Casal Vasco
Localidade: Casal Vasco
Fontanário: Casal Vasco - Fonte R. S. dos Loureiros (nº21)

3. Dados da Amostra

Tipo de Amostra: Água **Local da Colheita:** Casal Vasco - Fonte R. S. dos Loureiros (nº21)
Responsável pela colheita: Responsável do Laboratório
Data da Colheita: 2020-03-02 **Hora da Colheita:**
Data da Receção: 2020-03-02 **Hora da Receção:** 17:30
Data do Início da Análise: 2020-03-02 **Data do Fim da Análise:** 2020-03-09

4. Resultados

Análise (método analítico)	Resultados	Unidades	Valores de referência *
Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2)	N.D.	U.F.C./100 ml	0
Coliformes totais (ISO 9308-1)	N.D.	U.F.C./100 ml	0
E. coli (ISO 9308-1/Recomendação IRAR nº05/2005)	N.D.	U.F.C./100 ml	0
Enterococos intestinais (ISO 7899-2)	N.D.	U.F.C./100 ml	0
Microrganismos viáveis - 22°C (ISO 6222)	28	U.F.C./ ml	100
Microrganismos viáveis - 37°C (ISO 6222)	11	U.F.C./ ml	20
pH (ISO 10523)	6,4	Escala de Sorenson	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conductividade eléctrica (NP EN 27888)	112,8	µS/ cm a 20º C	2500

* Segundo o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro | **Nota:** N.D. - Não Detetado;

5. Observações

De acordo com os resultados obtidos, a água encontra-se em conformidade com o Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de Dezembro.

6. O Responsável do Laboratório

Data

Responsável do Laboratório

Técnico do Laboratório

2020-03-09


