

# CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadros

MEALHADA

3050-481

## Mapa de Violações

Período de 01-01-2015 a 31-03-2015 (Data de Colheita)

**Cliente:** Município de Fornos de Algodres

**Tipo de Amostra:** Águas de Consumo Humano

**Área:** Fornos de Algodres

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
06-01-2015	13-01-2015	121 Café Eirô - Infias	Cloro Residual Livre	---	---	0,95 mg Cl2/L	V.R.
03-02-2015	06-02-2015	1836 Café Tito - Cortiçô	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl2/L	V.R.
03-02-2015	06-02-2015	1836 Café Tito - Cortiçô	Bactérias Coliformes	---	0	>100 N/100mL	V.A.
03-02-2015	06-02-2015	1836 Café Tito - Cortiçô	Escherichia Coli	---	0	>100 N/100mL	V.A.

**Total de Parâmetros da Área: 22**

**Área:** Matança

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							<b>Total de Parâmetros da Área: 6</b>

**Área:** Queiriz

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
03-02-2015	10-02-2015	1837 Junta de Freguesia de Queiriz	pH	---	6,5 - 9	5,9 Escala de Sorensen	V.A.
03-02-2015	10-02-2015	1837 Junta de Freguesia de Queiriz	Cloro Residual Livre	---	---	0,75 mg Cl2/L	V.R.

**Total de Parâmetros da Área: 16**

**Área:** Vila Ruiva

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
03-02-2015	10-02-2015	1838 INATEL - Vila Ruiva	Cloro Residual Livre	---	---	1,1 mg Cl2/L	V.R.

**Total de Parâmetros da Área: 15**

**Total de Parâmetros do Cliente: 59**

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra

V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

**Total de Clientes: 1**

**Total de Áreas: 4**

**Total de Pontos: 7**

**Total de Parâmetros: 59**